



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7. Почтовый адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр.4, Москва,  
105066 Телефон: 8(495) 629-55-06 Email: [info@cntr.gosnadzor.ru](mailto:info@cntr.gosnadzor.ru) <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Московская область, г. Егорьевск,  
проспект Ленина, д. 3  
(место составления акта)

“ 07 ” марта 20 19 г.  
(дата составления акта)  
14 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
3.1-0394вн-А/0160-2019**

По адресу/адресам: 140304, Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3  
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 22.02.2019 № 394-пр «О проведении внеплановой выездной проверки ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
Московской области «Егорьевский техникум» (далее ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»)  
ИНН.5011025285, ОГРН 1045002352130**

(наименование юридического лица, фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ ” 20\_\_ с \_\_\_\_\_ ас. \_\_\_\_\_ ин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ ин. Продолжительность \_\_\_\_\_ ч.  
“ \_\_\_\_\_ ” 20\_\_ с \_\_\_\_\_ ас. \_\_\_\_\_ ин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ ин. Продолжительность \_\_\_\_\_ ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

бщая продолжительность проверки: 4 дня / 30 часов.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Астрова Л.С.

01.03.2019 9 час. 00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

#### Лицо(а), проводившие проверку:

- Гусаров Виктор Михайлович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора Центрального управления по Московской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

#### При проведении проверки присутствовали:

- Астрова Лидия Семеновна – директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» действующий на основании приказа заместителя министра образования Московской области об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к;
- Каширов Олег Владимирович – и.о. механика приказ о совмещении от 20.12.2018 № 220-к, приказ о назначении ответственного за электрохозяйство от 20.12.2018 № 1539.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### Общие сведения о предприятии.

Полное наименование юридического лица: **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Егорьевский техникум»;**

Сокращенное наименование юридического лица: **ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»**  
(ИНН 5011025285, ОГРН 1055002011459)

Юридический адрес: 140304, Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3;

Фактический адрес: 140304, Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д. 3;

Телефон/факс: 8 (49640) 319-66/8 (49640) 319-66, Email: [egpet@mail.ru](mailto:egpet@mail.ru)

Законный представитель Астрова Лидия Семеновна – директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», действующий на основании приказа заместителя министра образования Московской области от 29.08.2014 №476-к.

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» осуществляет образовательную деятельность, ОКВЭД 85.21.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании:

- Устава, от 20.03.2017
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 23.12.2005, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Московской области.

Настоящая проверка проведена с целью выполнения приказа руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешина от 01.02.2019 № 44 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», на основании поручения Правительства Российской Федерации от 18.01.2019 № ДК-П9-254. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики на объекте ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», расположенном по адресу: Московская область, город Егорьевск, улица проспект Ленина, дом 3.

Электроснабжение осуществляется на основании договора энергоснабжения (государственного контракта) от 28.12.2017 № 40398624 по кабельным линиям 0,4 кВ с ТП-53, ТП-64, ТП-166 АО «Мособлэнерго». Максимальная мощность электроприемников 320 кВт.

**В ходе проведения проверки** выявлены нарушения обязательных требований в области безопасной эксплуатации электрических установок и сетей:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно технического документа	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Нарушен порядок оформления проверки знаний в журнале проверки знаний правил работы в электроустановках. Не указаны должность и стаж работы проверяемого лица, предыдущая оценка знаний и группа по электробезопасности, причина проверки знаний, заключение комиссии в качестве кого допущен электротехнический персонал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированные Минюстом № 4145 от 22.01.2003(далее ПТЭЭП) п. 1.4.39, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ п.2.5, приложение №6.	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
2.	Не соответствует Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок форма удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала	ПТЭЭП п. 1.4.39, ПОТЭЭ приложение №2.	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.

3.	Не назначены работники, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.9	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
4.	Не назначены работники, которым даны права, отдавать распоряжения, выдавать наряды:	ПТЭЭП п. 1.8.9	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
5.	Не назначены работники, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	ПТЭЭП п. 1.8.9	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
6.	Отсутствует подпись проверяющего в журнале проверки знаний на 1 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
7.	Отсутствует журнал учета электрооборудования.	ПТЭЭП п. 1.8.9	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
8.	Не пересмотрена инструкция для проведения инструктажа на 1 группу по электробезопасности. В инструкции от 01.03.2016 №14 указаны недействующие отмененные правила.	ПТЭЭП п. 1.2.6	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
9.	Нарушены сроки осмотра средств защиты.	ПТЭЭП п. 1.2.6 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее ИПИиСЗ) п. 1.4.3	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
10.	Не соответствует действительности схема электрических присоединений в щите ВРУ-1.	ПТЭЭП п. 1.8.3, п. 1.8.4, п. 1.8.5	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
11.	Отсутствует отметка о проверке на схеме электрических присоединений в щите ВРУ-2. Схема не соответствует действительности.	ПТЭЭП п. 1.8.4, п. 1.8.5	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
12.	Не обозначены шины РЕ и N в щите ВРУ-2.	Правила устройства электроустановок 7 изд. утвержденные Минэнерго России № 204 от 08.07.2002 (далее ПУЭ 7 изд.) п. 1.1.29.	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
13.	Доступны случайному прикосновению токоведущие части в щите ВРУ-2.	ПУЭ 7 изд. п. 1.7.49.	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.



14.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щитах освещения столовой.	ПТЭЭП п.2.12.5	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
15.	Не имеет обозначения коммутационный аппарат электропитания аппаратуры фильтров водоснабжения.	ПТЭЭП п.2.2.20	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
16.	Отсутствует знак безопасности на двери помещения № 14 электрощитовой спортзала.	ПТЭЭП п.2.2.20	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
17.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское назначение на щите электропитания спортзала.	ПТЭЭП п.2.2.20,	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
18.	Отсутствуют диэлектрические ковры, в помещении № 14 электрощитовой спортзала.	ПТЭЭП п.1.2.2 ПОТЭЭ п. 1.4	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
19.	Не защищены от коррозии и не покрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электрощитовой спортзала и кабинете № 33.	ПТЭЭП п.2.7.7	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
20.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на этажных щитах освещения техникума.	ПТЭЭП п.2.12.5	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
21.	Не обозначены отличительными знаками светильники аварийного освещения в помещениях пристройки и спортзала.	ПТЭЭП п.2.12.3	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
22.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на щите электропитания стоек в кабинете № 33.	ПТЭЭП п.2.2.20	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
23.	Не соответствует правилам устройства электроустановок сечение заземляющих проводников станков в кабинете № 33.	ПУЭ изд.7 п.1.7.127	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
24.	Имеет последовательное соединение с контуром заземления сверлильный станок в кабинете № 34.	ПТЭЭП п.2.7.6	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о. механика Каширов О.В.
25.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение и их диспетчерское назначение, знаки безопасности на	ПТЭЭП п.2.2.20	Юридическое лицо: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Должностное лицо: и.о.

щите электропитания оборудования монтажной мастерской в кабинете № 31.		механика Каширов О.В.
--	--	-----------------------

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
В.М. Гусаров  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
Л.С. Астрова  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения от 22.02.2019 № 394-пр руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М.
2. Предписание от 07.03.2019 № 3.1-0394вн-П/0160-2019 об устранении выявленных нарушений.
3. Копия приказа о об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Московской области  
Ростехнадзора Центрального управления

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

В.М. Гусаров

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Астрова Лидия Семеновна директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», действующий на основании приказа о об утверждении в должности директора от 29.08.2014 №476-к

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

М.П.



“ 07 ” марта 20 19 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)