

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Егорьевский техникум»  
(ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»)**

140304, г.о. Егорьевск, Московская область, проспект Ленина, д.3  
тел. 8(49640) 3-15-22, тел/факс. 8(49640) 3-04-71  
e-mail: [egpet@mail.ru](mailto:egpet@mail.ru)

ИНН 5011025285 / КПП 501101001  
ОКПО 78115951  
ОГРН 1055002011459

12.01.2021 № 09  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю министра образования  
Московской области  
Лазареву А.А

Уважаемый Андрей Александрович!

В ответ на Ваше письмо от 31.10.2020 г. № 19304/16-16и администрация ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» направляет акт от 29.12.2020 г. № 20/И/11/4 Министерства имущественных отношений Московской области о результатах проведения контрольного мероприятия на предмет сохранности и использования по назначению имущества, находящегося в собственности Московской области и план по устранению нарушений.

Директор ГАПОУ МО  
«Егорьевский техникум»



Л.С. Астрова

План

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

по устранению выявленных нарушений согласно акта от 29.12.2020 г. № 20/И/11/4 Министерства имущественных отношений Московской области о результатах проведения контрольного мероприятия на предмет сохранности и использования по назначению имущества, находящегося в собственности Московской области

№ п/п	Наименование нарушений	Принятые меры	Срок выполнения	Ответственные
1	Здание (здание гражданского назначения - инвентарный номер: 032:013-3999, лит.Б) В здании выявлено переустройство помещений (на втором этаже между комнатами №12 и №15 устроен дверной проем в несущей стене, в комнате №13 устроены два оконных проема в наружной стене здания, изменения затрагивают несущие конструкции здания, сведения о наличии разрешительной документации отсутствуют.	Внесение изменений в технический паспорт по состоянию на 04.12.2006, изготовлен Егорьевским филиалом ГУП МО «МОБТИ»	Июнь 2021 г.	Зам. директора по АХЧ Кирышина Н.И.
2	Здание (спортивный зал - инвентарный номер: 032:013-4446, лит.Б3) Здание не соответствует технической документации - на первом этаже между комнатами №14 и №8 устроен дверной проем, в комнате №3 установлена перегородка с дверным проемом, демонтирована перегородка между комнатами №4 и №5 с установкой новой перегородки с дверным проемом, в комнате №8 установлена перегородка, между комнатами №9 и №1 заложены два оконных проема.	Внесение изменений в технический паспорт по состоянию на 16.01.2015 г., изготовлен Егорьевским филиалом ГУП МО «МОБТИ»	Июнь 2021 г.	Зав. отделением Ботова Н.В.
3	Нежилое помещение (пом.УП - инвентарный номер: 13-6048/Б1:7) - Помещение не соответствует технической документации (на 1 этаже, в комнате № 1 заложены оконный проем в наружной стене здания, также в комнате №24 отсутствуют стены и кровля, указанные изменения	Внесение изменений в технический паспорт по состоянию на 12.09.2005, изготовлен Егорьевским филиалом ГУП МО «МОБТИ»	Июнь 2021 г.	Зав. отделением Ботова Н.В.

	затрагивают несущие конструкции здания, сведения о наличии разрешительной документации отсутствуют			
--	--	--	--	--